COMUNA BRASTAVĂŢU

Str. A. I. Cuza, nr. 108, Comuna Brastavăţu, Judeţul Olt
telf//fax : 0249 540 002 e- mail: primar@primariabrastavatu.ro

CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E

referitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici -MASURI DE CONFORMARE ISU PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE SECURITATE LA INCENDIU A ASEZAMANTULUI CULTURAL IN COMUNA BRASTAVATU, JUDETUL OLT"

Avand in vedere:
-referatulde aprobare al primarului nr.7101/26.09.2024;
– raportul comun NR.7100/ 26.09.2024 al administratorului public al comunei si compartimentului contabilitate- buget-salarizare si achizitii publice ;
- Avizul nr.71/26.09.2024 AL Comisiei pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism;
-prevederile Hotărârii nr. 907 din 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
-prevederile art. 44, alin.(1) şi alin.(4) din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ;
In baza prevederilor art.129 alin(4) ,lit.a) si in temeiul dispozitiilor art.139, alin(3) lit.a) coroborat cu art.196 , alin(1) lit.a) din OUG nr.57 / 2019 privind Codul administrativ.

Consiliul local al comunei Brastavatu, judetul Olt,
intrunit in sedinta ordinara din data de 26.09.2024, adopta prezenta

H O T A R A R E:

Art. 1.-Se aprobă indicatorii tehnico – economici ai proiectului *pentru obiectivul de investiţii* „MASURI DE CONFORMARE ISU PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE SECURITATE LA INCENDIU A ASEZAMANTULUI CULTURAL IN COMUNA BRASTAVATU, JUDETUL OLT"astfel:

Indicatorii tehnici :
-se vor cobori hidrantii pana la 1,50 m;
-montarea usilor rezistente la foc : U3 -U4 usi exterioare de la vestiar si hol ,usa interioara U11-ECS;
-schimbare usi interioare de la etaj:sala de lectura ,balcon,sala de proiectare ;
-autoinchidere la usile existente conform planurilor ;
-montarea EXITU-urilor conform planului;
-iluminat panica +butoane de actionare trapa conform planurilor ;
-montare ferestre cu actionare manual si automt la parter;
-montare de trapa desfumare tip fereastra actionata manual si automat;
-refacere instalatie de detectie conform planurilor;

Indicatorii economici:
Valoare investiţie cu TVA: 199.129,65 lei;
Valoare fara TVA :167.508,71 lei;
Valoare TVA: 31.620,94 lei .
Din care
Valoare C+M cu TVA:117.126,96 lei;
Valoare fara TVA:98.426,02 lei;
Valoare TVA:18.700,94 lei.

Art. 2 Indicatorii economici sunt cuprinsi in Devizul General al obiectivului de investitii,, MASURI DE CONFORMARE ISU PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE SECURITATE LA INCENDIU A ASEZAMANTULUI CULTURAL IN COMUNA BRASTAVATU, JUDETUL OLT", care se constituie in Anexa si face parte integranta din prezenta hotarare .

Art.3 – Prezenta hotărâre se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei , se comunică primarului comunei Brastavatu si Institutiei Prefectului –Judetul Olt.

PREȘEDINTE DE SEDINTA ,

[redacted]

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general al U.A.T.
Popescu Marian

[redacted]

Nr. 80 din 26.09.2024

Hotărâre adoptată cu 13 voturi „pentru'' ,0 voturi „abțineri'', 0 voturi„contra'' din numărul de 13 consilieri prezenți , din numărul de 13 consilieri locali in functie..

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR.80/26.09.2024			
Nr. crt.	Operatiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnatura persoanei responsabile sa efectueze procedura
0	1	2	3
1	Adoptarea hotararii s-a facut cu majoritate simpla **X** absoluta □ calificata	26.09.2024	[redacted]
2	Comunicarea catre primar	26.09.2024	
3	Comunicarea catre prefectul judetului		
4	Aducerea la cunostinta publica		
5	Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual		
6	Hotararea devine obligatorie sau produce efecte juridice, dupa caz	26.09.2024	